

Утверждаю
Глава Великолукского района
А.Г. Кузьмин
«16» Октября 2025 г.

ПОРЯДОК (ПЛАН)

**действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории
муниципального образования Великолукского района**

1. Общие положения

Порядок действия по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления Великолукского района (далее – План) разработан в целях:

- определения возможных сценариев возникновения аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- координации деятельности Администрации Великолукского района и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения муниципального образования «Великолукский район»;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории муниципального образования «Великолукский район».

Основной задачей организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйства, Администрации Великолукского района является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Обязанности теплоснабжающих организаций:

- организовать круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы или заключить договоры с соответствующими организациями;
- разработать и утвердить инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечить выезд на место своих представителей;
- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;

- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- доводить до диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Великолукского района (далее - ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения, привлекаемых силах и средствах.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством в сфере предоставления коммунальных услуг. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договора на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

2. Цели и задачи

Целями Порядка являются:

- определение возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- повышение эффективности, устойчивости функционирования объектов социальной сферы;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
- минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачами Порядка являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации на территории муниципального образования «Великолуцкий район».

3. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

<i>Вид аварии</i>	<i>Причина возникновения аварии</i>	<i>Масштаб аварии и последствия</i>	<i>Уровень реагирования</i>	<i>Примечание</i>
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный	
Остановка котельной	Прекращение подачи топлива	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях.	локальный	
Порыв тепловых сетей	Пределный износ сетей, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный	

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодные и климатические явления;
- человеческий фактор.

4. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро-, водо-, газо-, теплоснабжения

Первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС,

взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

- 1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро-, водо-, газо-, теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.
- 2) С получением информации об аварийной ситуации старший расчет формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.
- 3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.
- 4) Собирается первичная информация и передается, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.
- 5) Проводится сбор руководящего состава Администрации Великолукского района, объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.
- 6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.
- 7) Руководителями ставятся задачи оперативной группе.
- 8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:

- 1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирования ее развития.
- 2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.
- 3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.
- 4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:

- 1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.
- 2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства заместителю главы Администрации Великолукского района (первому заместителю главы Администрации района по ЖКХ и градостроительству).

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;
- при техногенной – акт установления причин аварийной ситуации;
- документы на возмещение ущерба.

5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

Общие положения

1.1. Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории МО «Великолуцкий район» определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплоснабжения.

1.3. Все теплоснабжающие, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются главным инженером организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

- 2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение курирующего заместителя Главы Администрации Великолуцкого района, ответственного за жизнеобеспечение населения Великолуцкого района.
- 2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей. Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется отдел Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования «Великолукский район» (далее -
- 2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей организацией по согласованию с Администрацией Великолуцкого района - по квартальным отключениям.
- 2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих по согласованию с Администрацией Великолуцкого района и ЕДДС.
- 2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.
- 2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.
- 2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
- вызывать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
 - организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;
 - информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
- 2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте

возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу диспетчеру ЕДДС оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Администрация Великолукского района, ЕДДС осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих организаций информируют администрацию района, ЕДДС и потребителей за пять дней до намеченных работ.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники Великолукского района, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, Администрация Великолукского района и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные Великолукского района, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщить, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей организации и ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с

Администрацией Великолукского района вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС.

3.8. Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС.

3.9. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС время начала включения.

6. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

Организация работ по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения строится на принципах постоянной готовности, оперативного реагирования и эшелонированного привлечения сил и средств в зависимости от масштаба и характера чрезвычайной ситуации.

Режим повседневной деятельности.

В данном режиме обеспечивается функционирование системы теплоснабжения в штатном порядке и поддерживается готовность к локализации локальных нарушений.

Организация дежурств:

1. На всех теплопроизводящих объектах (котельных) осуществляется круглосуточное дежурство оперативного персонала (операторы котельных);
2. Дежурные смены укомплектованы квалифицированными специалистами, знающими схемы и оборудование.
3. В численной характеристике: бригад реагирования – 2, численность – 8 человек, техника – 4 единиц.

Территориальное место нахождения: Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д. 140

Задачи дежурного персонала:

1. Контроль технологических параметров работы оборудования;
2. Своевременное выявление неисправностей и предаварийных признаков;
3. Немедленное сообщение в диспетчерскую службу о любой нештатной ситуации;
4. Проведение оперативных переключений для локализации поврежденного участка.

Время готовности аварийных бригад к выезду на место аварии и началу работ не превышает 45 минут с момента получения сигнала. В это время входит оповещение личного состава, погрузка необходимого инструмента и оборудования, следование к месту аварии.

Режим чрезвычайной ситуации (Крупномасштабная авария).

При возникновении аварии, приводящей к длительному перерыву теплоснабжения значительного количества потребителей, вводится режим чрезвычайной ситуации.

Критерии крупномасштабной аварии:

1. Нарушение теплоснабжения населенного пункта, района;
2. Выход из строя основного оборудования котельной или тепломагистральной;
3. Срок ликвидации последствий такой аварии может превышать 12 часов.

Основной состав сил и средств для ликвидации аварии.

Для ликвидации аварий привлекаются следующие ресурсы:

Силы:

1. Оперативный и оперативно-ремонтный персонал объекта (первичное реагирование);
2. Дежурные и внеочередные аварийно-восстановительные бригады (основные работы);
3. Инженерно-технические специалисты (для диагностики и разработки методов ремонта);

Средства:

1. Специализированная техника: сварочные агрегаты, насосы для откачки воды, экскаваторы;
2. Оборудование и инструмент: газосварочное оборудование, труборезы, домкраты, средства отопления труб;
3. Материалы и запасные части: ремонтные комплекты, запорная арматура (задвижки, вентили), трубы, теплоизоляция;
4. Средства связи и оповещения: рации, телефоны.

7. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств в достаточном объеме, необходимым для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются:

- резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения теплоснабжающей организации;
- резервы финансовых и материальных ресурсов района.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативно правовым актом. Объемы резервных фондов должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

8. Порядок действий и процедуры по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно – ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией Великолукского района и эксплуатирующей организацией.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Великолукского района или курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства заместителю Главы Администрации района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, ЕДДС.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Великолукского района.

ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРЫ **действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории** **муниципального образования Великолукского района**

Вид аварии	Начальник котельной	ЕДДС Великолукского района	Теплоснабжающая организация	Аварийная газовая служба	Дежурный ОГПС	Скорая помощь	Дежурный полинии	Дежурный диспетчер электросетей	Диспетчер ОАО "РОС. ТЕЛЕКОМ"	МУП «Райводоканал»
получение извещения об аварии, несчастном случае:	8-911-896-65-82	(81153) 5-00-22	телефон МУП «Райэнергоремонт» (81153) 6-51-86; 8-911-368-13-34 ООО «Газпром теплоэнерго Псков» - 8-911-896-65-82	телефон – 04; 112; АДС Газпром межрегионгаз – (81153) 3-27-64	телефон 01; 112 пожарная часть – (81153) 3-77-00	телефон – 03; 112; доп. телефон- 7-18-90	телефон - 02; 112; доп. телефон – 8 (81153) 3-74-77	Телефон 8-800-220-02-20 8 (81153) 6-14-17	телефон – 8 (81153) 5-10-50	телефон 8-911-367-61-31
1. Повреждение на магистральных сетях	а) Доводит до сведения главного инженера теплоснабжающей организации б) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует слив систем теплоснабжения	1. Уточняет обстановку в аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел. 8(812) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско-дежурные службы, в компетенции которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно-диспетчерских служб при ликвидации аварии	1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации 2. Информировует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информировует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации	1. Привлекается при необходимости	1. Привлекается при необходимости	1. Привлекается при необходимости	1. Привлекается при необходимости	1. Привлекается при необходимости	Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом, на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействующими службами	1. Привлекается при необходимости
2.	а) Доводит до	1. Уточняет	1. Направляет	1.	1.	1.	1.	1. Направляет	Аварийная	1.

Отключение электроэнергии на котельных	сведения главного инженера б) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует слив систем теплоснабжения	обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе ЕДДС района, Великолукского района, диспетчерско-дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии	аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации	Привлекается при необходимости	Привлекается при необходимости	Привлекается при необходимости	Привлекается при необходимости	аварийную бригаду в район ЧП/ЧС. 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады и ходе ликвидации, последствий ЧП/ЧС. 3. Доводит информацию до руководителя РЭС № 2 «Южные электрические сети» 4. Информирует ЕДДС района о устранении аварийной ситуации	служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом, на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения	Привлекается при необходимости
3. Загазованность помещений	а) Выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации. При необходимости организует взаимодействие с аварийными службами; б) Осуществляет общее руководство работами; в) Организует проветривание помещений г) Обеспечивает отключение электроэнергии	1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе ЕДДС района, Великолукского района, диспетчерско-дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на	1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации	1. Осуществляет общее руководство работами	1. Организует проветривание помещений. 2. Оказывает помощь пострадавшим	1. Оказывает помощь пострадавшим (при наличии) 2. Проветривает помещение. 3. Участвует в эвакуации пострадавших из загазованного помещения	1. Оцепляет район объекта. 2. Не допускает разведения открытого огня.	1. Отключает электроэнергию на объекте загазованности 2. Берет под контроль эл.приборы и др. приборы в зоне загазованности	Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом, на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения	1. Привлекается при необходимости

	д) Действует согласно плану локализации аварий д) При необходимости доводит до сведения главного инженера	аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии							устойчивой связи между взаимодействиями уюшими службами	
4. Пожар	а) Выполняет работы по ликвидации аварийной ситуации. При необходимости организует взаимодействие с аварийными службами; б) Обеспечивает бесперебойную подачу воды; в) Действуют согласно плану локализации г) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится слив систем теплоснабжения д) При необходимости доводит до сведения главного инженера ГПТЭ	1. Доводит информацию дежурному караулу ПСЧ района для выезда машины 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел. 8(812) 79-44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерские службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Контролирует выезд и прибытие дежурного караула к месту пожара, производит запись в журнал. При необходимости привлекает дополнительные силы и средства	1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации 2. Информировать ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информировать ЕДДС района об устранении аварийной ситуации	1. Отключает газ на стоянке ГРП или главном колодце. 2. Проверять загазованность в 50 метровой зоне, уточняет информацию о наличии/отсутствии в очаге пожара болота газом/газового оборудования или ликвидации огня вокруг емкости со сжиженным газом.	1. Осуществляет общее руководство на месте пожара 2. Организует спасение людей и помощь пострадавшим. 3. Производит ликвидацию пожара	1. Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения	1. Высылает на место пожара оперативную группу 2. Принимает участие в оказании помощи пострадавшим 3. Обеспечивает охрану имущества и порядок на месте пожара	1. Осуществляет отключение электроснабжения объектов на территории пожара	Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимости, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойной связи с объектом, на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодействиями уюшими службами	1. Обеспечивает бесперебойную подачу воды на место пожара 1. О
5. Авария на водопроводе, прекращение	а) Организует взаимодействие служб по ликвидации	1. Уточняет обстановку в районе аварийной	1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при	1. Привлекается при необходимости	1. Привлекается при необходимости	1. Привлекается при необходимости	1. Привлекается при необходимости	1. Привлекается при необходимости	Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается	1. Направляет аварийную бригаду в

подачи холодной воды в котельную	аварийной ситуации; б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производятся слив систем теплоснабжения в) При необходимости доводит до сведения главного инженера	ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79- 44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии	необходимости) 2. Информировует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информировует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации	ти	и	и	и	ти	и	по мере необходимос ти, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойн ой связи с объектом ,на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между взаимодейств ующими службами	район ЧП/ЧС 2. Инфо рмирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Инфо рмирует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации.
6.Отсутствие газа на котельной	а) Организует взаимодействие служб по ликвидации аварийной ситуации; б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производятся слив систем теплоснабжения в) При необходимости доводит до сведения главного инженера	1. Уточняет обстановку в районе аварийной ситуации 2. Докладывает: ОД ЦУКС по тел.: 8(8112) 79- 44-44, руководителю ЕДДС района, Главе Великолукского района, диспетчерско- дежурные службы, в компетенцию которых входит реагирование на аварийную ситуацию 3. Осуществляет координацию действий дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии	1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимости) 2. Информировует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информировует ЕДДС района об устранении аварийной ситуации	1. Направляет аварийную бригаду в район аварийной ситуации (при необходимос ти) 2. Информирует ЕДДС района о полученном сообщении, об убытии аварийной бригады. 3. Информирует ЕДДС района об	1. Привлекается при необходимос ти	1. Привлекается при необходимос ти	1. Привлекается при необходимос ти	1. Привлекается при необходимос ти	1. Привлекается при необходимос ти	Аварийная служба ПАО Ростелеком привлекается по мере необходимос ти, в зависимости от характера и масштабов ЧП/ЧС, для обеспечения бесперебойн ой связи с объектом, на котором произошло ЧП/ЧС, а также обеспечения устойчивой связи между	1. Привлекается при необходимос ти

		координацию действий – дежурно – диспетчерских служб при ликвидации аварии	устранении аварийной ситуации					взаимодейств ующими службами	
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------	--

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварии на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения где может наступить опасность для населения на территории муниципального образования нет.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

Главный инженер

по производству МУП «Райэнергоремонт»	Д.Н. Демченков	Великолукского ремонтно-эксплуатационного управления	С.В. Селиверстиков
Директор МУП «Райводоканал»	Н.А. Баутенок	Главный инженер ПО «Южные электрические сети» филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго»	А.Г. Смирнов